

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen", cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020

Consiliul local al orașului Siret;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 54/25.05.2021 a domnului Adrian Popoiu, primarul orașului Siret;
- Raportul nr. 4796/26.05.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului și al Direcției buget-prognoze, impozite și taxe;
- Avizul nr. 4797/27.05.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, al Comisiei pentru buget finanțe, al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret și al Comisiei juridice;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POIM/935/9/1/Cresterea sigurantei pacientilor în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, art. 139 alin. (3), lit. „e” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă tema de proiectare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen", cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul orașului Siret, prin Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciul buget-prognoze, resurse umane aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul general al Orașului Siret asigură comunicarea prezentei hotărâri.

Președinte de Ședință
Harasemiuc Liliana-Elena

Vizat control financiar preventiv
Cătălin Cîrșmar

Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Siret
Adrian-Victor Ioniță

Siret, 27.05.2021

Nr. 54

Investiție: CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL "A" DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETUL SUCEAVA
Beneficiar: ORASUL SIRET
proiectant general: S.C. ARCHIDOM PROJECT S.R.L. Radauti – tel. 0751.212.432
Faza: TEMA DE PROIECTARE

ANEXA LA HCL nr. 57 din 27.05.2021

Aprob,
Beneficiar: ORASUL SIRET
Primar,

POPOIU ADRIAN

TEMA DE PROIECTARE

“CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL “A” DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETUL SUCEAVA”

Program de finantare: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale

Beneficiar: ORASUL SIRET, JUD. SUCEAVA

Elaborator tema de proiectare: S.C. ARCHIDOM PROJECT S.R.L.

Faza: TEMA DE PROIECTARE

CUPRINS

(1) Informatii generale privind obiectivul de investitie:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investitie;
- 1.2. Ordonator principal de credite/investitor;
- 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
- 1.4. Beneficiarul investitiei;
- 1.5. Elaboratorul temei de proiectare.

(2) Date de identificare a obiectivului de investitie:

- 2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau constructiei existente, documentatie cadastrala
- 2.2. Particularitati ale amplasamentului;
 - a) descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan)
 - b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
 - c) surse de poluare existente in zona;
 - d) particularitati de relief;
 - e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
 - f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
 - g) posibile obligatii de servitute;
 - h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;
 - i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
 - j) existenta de monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.
- 2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitie propus din punct de vedere tehnic si functional.
 - a) destinatie si functiuni;
 - b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
 - c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementarile tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;
 - d) numar estimat de utilizatori;
 - e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
 - f) nevoi / solicitari functionale specifice;
 - g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului;
 - h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului
- 2.4. cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia.

(1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

„ CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL “A” DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETUL SUCEAVA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

UAT ORASUL SIRET, JUDETUL SUCEAVA

CIF: 4440985

Str. 28 Noiembrie nr. 1, Oras Siret, jud. Suceava

Cod postal 725500 ; telefon : 0230.280.901

Reprezentant legal: Primar Popoiu Adrian

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei:

UAT ORASUL SIRET, JUDETUL SUCEAVA

CIF: 4440985

Str. 28 Noiembrie nr.1, oraşul Siret, jud. Suceava

Cod postal 725500 ; telefon : 0230.280.901

Reprezentant legal: Primar Popoiu Adrian

1.5. Elaboratorul temei de proiectare.

S.ARCHIDOM PROJECT SRL RADAUTI

- numar de inregistrare in Registrul Comertului J33/1312/2016
- cod unic de inregistrare 36644657, fara atribut fiscal RO
- cod CAEN 7111: Activitati de arhitectura
- sef proiect: arh. ing. Ovidiu Dorin MURIN

(2) DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau constructiei existente, documentatie cadastrala

Obiectivul investitiei il reprezinta Pavilionul A al Spitalului de Boli Cronice Siret, situat in Orasul Siret, strada 9 Mai, nr. 6, judetul Suceava.

Pavilionul A (corp C1 – Sc=865,00 mp, Scd=1.730,00 mp) se afla amplasat pe un teren cu suprafata de 5.027 mp, aflat in proprietatea Orasului Siret – Domeniul Public, parcela cu nr. cad. 30093, CF 30093.

Pe suprafata terenului se mai afla urmatoarele cladiri care nu fac obiectul investitiei:

- corp C2 Cladire Triaj: Sc=586,00 mp, Scd= 1.758,00 mp
- corp C3 anexa: Sc=80,00 mp, Scd= 80,00 mp
- corp C5 anexa: Sc=57,00 mp, Scd= 57,00 mp
- corp C10 anexa: Sc=34,00 mp, Scd= 34,00 mp

-corp C11 anexa: Sc=83,00 mp, Scd= 83,00 mp

-corp C12 anexa: Sc=24,00 mp, Scd= 24,00 mp (cladire desfiintata)

2.2. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan)

Amplasament: ROMANIA, REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST JUDETUL SUCEAVA, ORASUL SIRET, STR. 9 MAI, NR. 6, NR. CAD. 30093, CF 30093/SIRET.

Terenul cu suprafata de 5.027 mp se află situat în intravilanul oraşului Siret, str. 9 Mai, nr. 6, in zona centrala a orasului, este identic cu nr. cadastral 30093, C.F. 30093/ Siret și este proprietatea Orasului Siret – Domeniul Public in baza Actului administrativ nr. 54 din 18.05.2000.

Categoria de folosinta: curti constructii.

Forma: neregulata.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Vecinatăți:

- la Nord – strada 9 Mai;
- la Sud – parau;
- la Est – proprietate particulara, nr. cad. 30561;
- la Vest – proprietate particulara, nr. cad. 32058.

Terenul are acces la drum public asfaltat strada 9 Mai.

c) surse de poluare existente în zonă:

In zona analizata nu s-au identificat surse de poluare.

d) particularități de relief;

Particularitati topografice – teren cu declivitate in profil longitudinal este de cca. 2% pe directia nord – sud.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;

Constructia studiata detine un bransament existent de alimentare cu apa si un racord la retelele publice din str. 9 Mai avand contract cu operatorul licentiat de distributie apa canal local S.C ACET S.A.

Beneficiarul detine bransament existent de alimentare electrica trifazic dintr-un post de transformare amplasat in apropiere avand contract cu operatorul de furnizare energie electrica ales conform legii.

Beneficiarul detine bransament existent la reseaua de canalizare pentru evacuare ape mejearele existente.

Beneficiarul detine bransament existent la reseaua de gaze naturale.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitute;

Nu este cazul.

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;

Nu este cazul.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Zona in care se afla obiectivul este o zona administrativa si a serviciilor, Spitalul este o cladire existenta care se incadreaza in reglementarile urbanistice prevazute in Planul Urbanistic General al localitatii.

j) existenta de monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

In zona invecinata sau pe parcela studiata nu se afla monumente istorice inscrise in Lista monumentelor de patrimoniu.

Cu toate acestea, cladirea asupra careia se intervine este o cladire realizata in perioada antebelica, care prezinta fatade cu ornamente si decoratiune si ancadrame specifice perioadei in care a fost construita, astfel ca ***se impune ca interventiile asupra cladirii sa nu afecteze plastica fatadelor si elementele decorative prezente.***

Lucrarile de realizare a instalatiilor de detectie la incendiu si a instalatiilor de detectie a concentratiilor maxime admise de oxigen, nu vor afecta elementele cladirii descrise mai sus.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional.

a) destinatie si functiuni;

Destinatia spatiilor interioare

CORP C1 PAVILION A - NIVEL PARTER:

Investitie: CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL "A" DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: ORASUL SIRET

proiectant general: S.C. ARCHIDOM PROIECT S.R.L Radauti – tel. 0751.212.432

Faza: TEMA DE PROIECTARE

Denumire Functiune	Suprafata utila [m ²]
P1 Salon 4	14,39
P2 G.S.	2,88
P3 Salon 3	14,30
P4 Salon 2	26,49
P5 G.S.	3,90
P6 Cabinet tratamente	16,34
P7 Salon 1	23,39
P8 G.S.	3,31
P9 Hol acces	56,59
P10 C.S. + Hol + Sala de asteptare	77,53
P11 Vestiar pacienti	22,92
P12 G.S.	3,71
P13 Vestiar angajati	28,03
P14 G.S.	4,39
P15 Birou inteman	29,91
P16 G.S.	17,91
P17 Hol acces	37,85
P18 Cabinet medic	17,87
P19 Sala investigatie	25,80
P20 G.S.	3,71
P21 Sala tratament	28,75
P22 G.S.	3,71
P23 Camera de garda	37,15
P24 G.S.	1,52
P25 Hol acces	17,94
P26 Vestiar	9,44
P27 G.S.	3,01
P28 Salon 7	19,67
P29 G.S.	3,83
P30 Salon 6	26,66
P31 G.S.	4,86
P32 Sala de mese	14,28
P33 Spatiu depozitare si curatenie	11,28
P34 G.S.	2,15
P35 Salon 5	14,40
P36 G.S.	2,85
Total	632,70

CORP C1 PAVILION A - NIVEL ETAJ:

Investitie: CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL "A" DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: ORASUL SIRET

proiectant general: S.C. ARCHIDOM PROJECT S.R.L Radauti – tel. 0751.212.432

Faza: TEMA DE PROIECTARE

Denumire	Funciune	Suprafata utila [m ²]
E1	G.S	17,58
E2	Salon 8	27,11
E3	G.S	3,59
E4	Salon 7	29,17
E5	G.S.	3,86
E6	Salon 6	23,42
E7	G.S.	3,24
E8	Hol acces	75,52
E9	C.S. + Hol	57,07
E10	Salon 5	23,42
E11	G.S.	3,24
E12	Salon	32,86
E13	G.S.	2,45
E14	Salon	18,11
E15	G.S.	17,86
E16	Hol acces	45,99
E17	Oficiu	17,87
E18	Salon	26,27
E19	G.S	3,30
E20	Sala de mese	32,86
E21	Oficiu	20,33
E22	Salon 4	33,74
E23	G.S	3,91
E24	Sala de mese	39,62
E25	Cabinet	16,34
E26	Salon 2	25,47
E27	G.S	5,43
E28	Salon 1	29,07
E29	G.S.	4,86
Total		643,56

Din punct de vedere functional, **CORP C1 PAVILION A** este un corp de cladire, pe doua niveluri cu urmatoarele functiuni:

1. La parter sunt prevazute urmatoarele functiuni:

- Acces de pe toate cele patru fatade, cu accesul principal pe fatada de nord
- Camera de garda suprafata utila de 37,15 mp
- Cabinet medic cu suprafata utila de 17,87 mp
- Sala de investigatie cu suprafata utila de 25,80 mp
- Sala tratament cu suprafata utila de 28,75 mp
- Birou internari cu suprafata utila de 29,91 mp
- Vestiar angajati cu suprafata utila de 28,03 mp
- Vestiar paciente cu suprafata utila de 22,92 mp
- 7 saloane pentru bolnavi dotate cu grupuri sanitare
- Sala de mese, cabinet tratamente, spatiu depozitare
- Un nod vertical direct din hol, o scara in trei rampe si lift persoane

2. La etaj sunt prevazute urmatoarele functiuni:

- 10 saloane pentru bolnavi dotate cu grupuri sanitare

- Cabinet, oficiu, grupuri sanitare
- Grupuri sanitare dimensionate pentru numarul maxim de utilizatori, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, oficiu
- Un nod vertical direct din hol, o scara in trei rampe si lift persoane

In corpul de cladire Pavilion A nu sunt blocuri operatorii si nici sectie ATI, este un pavilion care inglobeaza sectiile: Interne, Paliative si Pediatrie.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Caracteristici zonale:

- ✓ valori ale temperaturilor de calcul pentru iarna Mc001/6-2013: zona climatică IV, $t_e = -21^\circ\text{C}$;
 - ✓ adâncimea de îngheț este de -1,00- 1,10 m, conform STAS 6054/77.
 - ✓ valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului conform CR 1-1-4/2012: $q_b = 0,60 \text{ KPa}$;
 - ✓ valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol conform CR 1-1-3/2012: $s_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$;
 - ✓ zona seismică: $a_g = 0,20g$, $T_c = 0,7s$ conform Cod de Proiectare seismică P100-1/2013;
 - ✓ Clasa de importanță: III, $\gamma_{1,e} = 1,0$;
- Categoria de importanță a construcției este "C" – normală.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementarile tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Prin aceasta investitie se doreste echiparea caldirii corp C1 – Pavilion A a Spitalului de boli cronice Siret cu urmatoarele instalatii:

- Instalatie de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală;
- Instalatie de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă

Scopul acestor dotari este creșterea gradului de securitate la incendii a cladirii.

d) numar estimat de utilizatori;

Numarul de utilizatori maxim este de : **78 persoane**, din care 57 bolnavi cu internare permanenta, 3 bolnavi cu internare de zi si 18 personal medical.

e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functioniilor propuse;

Instalatiile care se vor realiza si elementele componente vor avea agremente tehnice, certificate de calitate si alte documente cerute de lege. Durata medie de functionare precum si utilizarea in timp a instalatiilor va fi stabilita prin proiect tehnic.

f) nevoi / solicitari functionale specifice;

Se vor respecta cerintele impuse prin Ghidul solicitantului in cadrul apelului: „**POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale**”.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului;

Nu este cazul.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului

Documentatia tehnica ca se va realiza in faza D.A.L.I. va cuprinde toate solicitarile specifice din Ghidul amintit mai sus, astfel incat sa se asigure conditii optime pentru contractarea finantarii dorite din Fonduri Europene in cadrul apelului POIM/935/9/1.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia.

Principalul document impus va fi Ghidul solicitantului in cadrul apelului: „POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”.

Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a *Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități* și **Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19** vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România.

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, implică dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de gaze medicale cât și cele de energie electrică creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale .

Astfel, în sprijinul unei abordări coerente a crizei de sănătate publică rezultată, pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare, se impune evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale și de ventilare și tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, în vederea obținerii următorului rezultat:

➤ Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19

În cadrul apelului, se pot finanța proiecte care vizează investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, după cum urmează:

- **Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii**

Alte legi aplicabile acestei investiții:

Investitie: CRESTERA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE - PAVILIONUL "A" DIN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET, JUDETEL SUCEAVA

Beneficiar: ORASUL SIRET

proiectant general: S.C. ARCHIDOM PROJECT S.R.L Radauti – tel. 0751.212.432

Faza: TEMA DE PROIECTARE

- Legea 10 /1995 privind calitatea în construcții, republicată, efectuate în scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației acestora
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – continut cadru DALI.


Intocmit,
S.C. ARCHIDOM PROJECT S.R.L.
arch. ing.



Președinte de Ședință
Harasemiuc Liliana-Elena



Contrasemnează
Secretarul general al Orașului Siret,
Adrian-Victor Ioniță



Vizat control financiar preventiv,
Cătălin Cîrșmar

